



VA-FÖRKLARINGAR

- BEFINTLIGA LEDNINGAR**
- V1-000 BEFINTLIG VATTENLEDNING
 - V2-000 BEFINTLIG SOMMARVATTENLEDNING
 - NYA LEDNINGAR, BRUNNAR M M ARBETSOMRÅDESGRÄNS
 - SPILLVATTENLEDNING AV PVC-RÖR
 - TRYCKSPILLVATTENLEDNING AV PE-RÖR
 - VACUUMSPILLVATTENLEDNING AV PE-RÖR
 - TRYCKSPILLVATTENLEDNING (VACUUM) AV PE-RÖR (TILL SLUTEN TANK)
 - TRYCKSPILLVATTENLEDNING (VACUUM) TRANSPORTFICKOR (LOMME)
 - SNB1 NEDSTIGNINGSBRUNN AV BETONG DIM 2000MM VACUUMPUMPSTATION
 - SNB2 NEDSTIGNINGSBRUNN AV BETONG DIM 1000MM
 - STB2 TILLSYNSBRUNN AV PLAST, DIM 400MM
 - STB3 TILLSYNSBRUNN AV PLAST, DIM 600MM UTFÖRS DÄR INTE ANNAT ANGES.
 - RB2 RENSRUNN PÅ SEVSLLEDNING AV PLAST, DIM 200 MM
 - RB3 RENSRUNN PÅ VACUUMLEDNING (HUVDLEDNING) AV PE, DIM 50 MM
 - RB4 RENSRUNN PÅ VACUUMLEDNING (HUVDLEDNING) AV PE, DIM 63 MM
 - KB4 FÖRDELINGSBRUNN (FANN)
 - KB4 KONTROLLBRUNN (FANN)
 - FASTIGHETER SOM EJ SKA ANSLUTAS TILL VA
- LUFTNINGANSORDNING VATTENLEDNING**
- VLV LUFTNINGANSORDNING VATTENLEDNING
 - VAV 1 AVSTÄNGNINGSVENTIL PÅ HUVDVATTENLEDNING
 - VAV 2 AVSTÄNGNINGSVENTIL PÅ SERVISLEDNING
 - SP SPOLPOST
- LUFTNINGANSORDNING TRYCKSPILL**
- TSLV LUFTNINGANSORDNING TRYCKSPILL
 - SAV 1 AVSTÄNGNINGSVENTIL PÅ HUVDSPILLVATTENLEDNING VACUUM
 - SAV 2 AVSTÄNGNINGSVENTIL PÅ SERVISLEDNING VACUUMLEDNING
 - SAV 3 AVSTÄNGNINGSVENTIL PÅ HUVDSPILLVATTENLEDNING TRYCK
 - SAV 4 AVSTÄNGNINGSVENTIL PÅ TRYCKSPILLVATTENLEDNING FANN-ANLÄGGNING
 - SSP 1 SPOLPOST TRYCKSPILLEDDNING

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

PLANRITNINGAR SE RITN.FÖRTECKNING DAT. 2015-06-01
 LÅNGDSEKTIONER SE RITN.FÖRTECKNING DAT. 2015-06-01
 TVÄRSEKTIONER SE RITN.FÖRTECKNING DAT. 2015-06-01
 NORMALSEKTIONER SE RITN.FÖRTECKNING DAT. 2015-06-01
 TRANSPORTFICKOR (LOMME) (JET) SE RITN.FÖRTECKNING 2015-06-01

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVISER	SIGN	DATUM
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
MÖRBYFJÄRDENS ARV				
R Ronny Lyberg Byggkonsult AB				
UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDLÄGGARE		
DATUM	ANSVARIG			
VA-LEDNINGAR				
PLAN				
SKALA	NUMMER	BET		
A1 1:500	R-51.1-02			
A3 1:1000				

