

Till medlemmarna i Ornö Brevik samfällighetsförening

Stoppet i Vakuumtoalettsystemet pumpstation 4 är, som vi informerat om, åtgärdat och vi hoppas och tror att det nu fortsätter att fungera som det ska.

I den pumpen som inte fungerade låg 3 st tvättlappar av en så "gedigen" kvalitet att de inte gick att riva sönder med handkraft och de var orsaken till stoppet, se bild.



Det medförde, förutom demontering och rengöring av evakueringspumpen, att stationen måste saneras då bufferttanken i stationen hann svämma över innan vi fick stopp på vakuumpumparna.

Kostnaden för detta vet vi ännu inte men det får vi återkomma till, vi räknar dock med att det kommer att bli rätt kostsamt, tiotusentals kronor!
Två personer, en hel dag, samt elektriker ett antal timmar krävdes för att åtgärda och sanera stationen.

Vi uppmanar dig nu åter att respektera våra tidigare informationer om vad som INTE får spolas ner i toaletterna.

Du måste även informera gäster, hyresgäster, barn, hantverkare och andra som använder toaletterna om vad som gäller.

Det enda som får spolas ned är det som kommer ur kroppen samt minsta möjliga mängd papper (alltså inte tvätt- eller torklappar heller). Allt annat ska slängas i soporna!

Vi delade i våras ut klisterlappar som är avsedda att sättas på undersidan av toalettlocket där det tydligt framgår vad som får spolas ner. Om någon saknar en sådan klisterlapp så går det bra att kontakta någon i styrelsen så ordnar vi en sådan.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Ornö Brevik samfällighetsförening